

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.04004
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380476
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «НПК «Нанокompозит». Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д.15, оф.519. ОГРН: 1137847294804. Телефон (812) 575-39-29, факс (812) 575-39-29. 3343151@gmail.com
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «НПК «Нанокompозит». Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д.15, оф.519
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
адрес производства: 188910, Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, промышленная площадка ОАО "Приморский НТЦ РКК "Энергия". ОГРН: 1137847294804. Телефон (812) 575-39-29, факс (812) 575-39-29.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Самоуплотняющееся многослойное композиционное противовандально-декоративное и антикоррозионно-гидроизолирующее покрытие «ЭпоксипАН»
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
(«ЕрохуPAN»), изготовленное по ТУ 23 1253-053-91957749-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 1253

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючий), группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемый), дымообразующая способность Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренная), токсичность Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (малоопасная), группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3824 90 350 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № М05279-ТР от 19.05.2014 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН12 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

Акт анализа состояния производства № 5700-АП от 08.04.2014

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
Схема сертификации 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.05.2014 по 20.05.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов